

Stadtteiltreff Bienerstraße

Selbstbeschreibung zur Barrierefreiheit

KONTAKT:

Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Sie Fragen zur Barrierefreiheit haben.

Kontakt:

Innsbrucker Soziale Dienste GmbH
Stadtteiltreff Bienerstraße
Bienerstraße 10, A-6020 Innsbruck
Tel. +43 (0) 664 / 80093-7460
stt.bienerstrasse@isd.or.at
<https://www.isd.or.at>

ANREISE

Die öffentliche, barrierefreie Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist möglich.

Bei Anreise mit dem PKW, steht auf dem Besucher:innenparkplatz des Wohnhauses Bienerstraße 16 ein öffentlicher Abstellplatz für Menschen mit Behinderung zur Verfügung.

Der Weg zum Stadtteiltreff ist eben und asphaltiert.

Die Haupteingangstür ist über eine Rampe mit geeigneter Rampe zu erreichen, 110 cm breit, aber sehr schwergängig.

Ein taktiles Leitsystem ist nicht vorhanden.

RÄUMLICHKEIT BIENERSTRASSE

Die Tür zum Raum 1904 ist 100 cm breit und schwergängig. Der Raum liegt im Erdgeschoss und ist daher stufenlos zugänglich. Er verfügt über großzügige Bewegungsflächen, die Bestuhlung ist flexibel.

Es gibt kein taktiles Leitsystem und keine induktive Höranlage.

Stadtteiltreff Bienerstraße

WC - ANLAGE

Das gemeinsame barrierefreie WC für Damen und Herren liegt im Erdgeschoss und ist stufenlos erreichbar.

Die Beleuchtung wird durch Bewegung aktiviert.

Die Türe zum WC ist breit genug. Die Türe ist leichtgängig. Im WC ist durch die Lagerungen der erforderliche Wendekreis nicht mehr vorhanden. Durch den Verbau ist das Waschbecken nicht mehr unterfahrbar und der Tücherhalter ist nicht erreichbar. Der Spiegel ist zu klein, dieser reicht nicht bis zum Waschbeckenrand. Es sind 2 Klappgriffe beim WC vorhanden, diese fallen jedoch von selber herunter. Der Anfahrtsbereich neben der WC-Schale ist jedoch verstellt. Das Seil für den Notruf war hochgeknotet. Die WC-Schale ist kein reines Behinderten WC.

Die Mängel sind dabei, behoben zu werden. Änderungen werden in diesem Dokument angepasst.